

Note de calcul de désenfumage

SUE

4,08

			Plan	
		m2	nb DENFC	Règle 2% minimum
Cellule 4	Canton A	1524	8	0,0214
	Canton B	1224	6	0,0200
	Canton C	1347	7	0,0212
	Canton D	1216	6	0,0201
	Canton E	680	4	0,0240
Cellule 5	Canton A	1532	8	0,0213
	Canton B	1224	6	0,0200
	Canton C	1347	7	0,0212
	Canton D	1216	6	0,0201
	Canton E	687	4	0,0238

Nombre nécessaire		
Calcul nb DENFC nécessaire	Valeur supérieure	Règle 2% minimum
7,47	8	0,0214
6,00	6	0,0200
6,60	7	0,0212
5,96	6	0,0201
3,33	4	0,0240
7,51	8	0,0213
6,00	6	0,0200
6,60	7	0,0212
5,96	6	0,0201
3,37	4	0,0238