

Alice PAUMARD

De: SIMONNEAU Benjamin <B.SIMONNEAU@sdis79.fr>
Envoyé: jeudi 17 novembre 2022 11:39
À: Tarnier, Anthony
Cc: Deslandes, Samuel; Schivy, Marcel; Alice PAUMARD; CHIRON Florian; VINATIER Sébastien
Objet: RE: [Ext] TR: Rapport implantation d'un bassin de confinement des eaux incendie
Pièces jointes: FT 04 Citerne aérienne souple.pdf; FT 13 Signalisation des points d'eau incendie.pdf; FT 14 Protection physique des points d'eau incendie.pdf; FT 11 Poteau d'aspiration.pdf

Importance: Haute

Be careful with this message: it is coming from an external sender

Do not open attachments nor click on links, unless you are sure that the content is safe

Bonjour,

Vous avez sollicité un avis du SDIS afin de pouvoir déposer votre dossier ICPE auprès des autorités en charge de l'instruction à savoir la préfecture via la DREAL.

Suite aux éléments fournis par vos soins via votre bureau d'étude, je vous confirme que les éléments sont validés par le SDIS en ce qui concerne la DECI de votre site ainsi que la rétention des eaux d'extinction.

Il conviendra lors de la réalisation des travaux d'aménagement du site, que la réserve souple soit installée conformément aux fiches techniques du RDDECI des Deux-Sèvres. (CF PJ). De plus, une réception de ce point d'eau sera obligatoirement faite par le SDIS après son installation. Il conviendra de nous informer de la fin des travaux pour programmer la visite de réception.

De plus, il faudra s'assurer que la conception technique de la rétention des eaux soit elle conforme aux caractéristiques du guide de D9A.

Pour finir, le SDIS n'a pas vocation à vous adresser de réponse officielle écrite. Ce courrier sera rédigé lorsque la DREAL nous sollicitera officiellement par écrit en déposant le dossier pour instruction auprès de nos services.

Vous en souhaitant bonne réception


SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES

Capitaine Benjamin SIMONNEAU

CHEF DU SERVICE PREVISION
GROUPEMENT GESTION DES RISQUES

100 rue de la gare
CS 40 019
79 185 CHAURAY Cedex
Tél : 05 49 08 18 23 - Portable : 06 78 02 29 83
Mail : b.simonneau@sdis79.fr

SAPEURS-POMPIERS DES DEUX-SEVRES
www.sdis79.fr

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité