

Annexe III - Essais de débit des poteaux incendie - Octobre 2022

PROTECTION INCENDIE INVEER France

ESSAI SIMULTANE DES POTEAUX INCENDIE RUE J DEVAUD 79100 THOUARS

POTEAU N° 305	face entrepot CEE rue J Devaud	pression statique 5,5 b	pression à 60 m3/h 5,4 b	debit a 1 bar 200 m3/h	458
POTEAU N°158	carrefour imp J Devaud	pression statique 5,4 b	pression à 60m3/h 5,3 b	debit a 1 bar 258 m3/h	

POTEAU N° 305	face entrepot CEE rue J Devaud	pression statique 5,5 b	pression à 60 m3/h 5,4 b	debit a 1 bar 230 m3/h	450
POTEAU N°119	face entreprise INVEER	pression statique 5,3 b	pression à 60 m3/h 5,3 b	debit a 1 bar 220 m3/h	

POTEAU N°119	face entreprise INVEER	pression statique 5,3 b	pression à 60 m3/h 5,3 b	debit a 1 bar 213 m3/h	465
POTEAU N°158	carrefour imp J Devaud	pression statique 5,4 b	pression à 60 m3/h 5,3 b	debit a 1 bar 252 m3/h	

pression statique = pression reseau fermé			