

Wesco

Note sur la conformité des dispositifs de désenfumage et d'amenées d'air frais

Date : 07/03/2023

1) Dispositif de désenfumage

Surface de la cellule (m²)	Canton 1		Canton 2		Canton 3		Canton 4		Canton 5		Canton 6	
	Superficie (m²)	2% de la superficie (m²)	superficie (m²)	2% de la superficie (m²)	Superficie (m²)	2% de la superficie (m²)	Superficie (m²)	2% de la superficie (m²)	Superficie (m²)	2% de la superficie (m²)	Superficie (m²)	2% de la superficie (m²)
Cellule 4 531	888	18	703	14	703	14	703	14	703	14	889	18

2) Dispositif d'amenées d'air frais

	Type d'amenées d'air frais					Superficie des amenées d'air frais (m²)
	Issue(s) de secours double	Issue(s) de secours simple	Porte(s) sectionnelle(s)	Menuiseries	Autre	
Cellule	4 Issue(s) de secours double Dimension (m) : 2,25 x 1,8 Surface totale (m²) : 16,2	0 Issue(s) de secours simple Dimension (m) : x Surface totale (m²) : 0	4 Porte(s) sectionnelle(s) Dimension (m) : 4,5 x 4 Surface totale (m²) : 72	0 Menuiseries Dimension (m) : x Surface totale (m²) : 0	0 Autre Dimension (m) : x Surface totale (m²) : 0	88,2