REF Z CHANTIER
PTS REF
Légende
EP
Coude
Tampon fonte Ø600
TA 300
Grille 50x50
Separateur Hydro
TA 1200
Tampon fonte Ø1000
EU
Coude
Branct EP
Tampon fonte Ø1000
Brancht EU
EP Toiture
Piquage / branchement
Coude
TA 300
TA 500
Tampon béton Ø1000
TA 600
Tampon fonte Ø1000
Branct EP
RG EU
TP=63.88
Fe=62.58
Cuve de récupération des EP de Toiture. Volume: 60 m3
Relevage1 Station de Relevage Débit: 37 l/s Ht de Relevage: 3.52 m T :65.03 Fe :60.56(SH53) Fe :64.08(SH54) Prof :4.47m
SH52 Séparateur hydrocarbure Rejet:5 mg/l Débit traité: 37 l/s T :64.89 Fe :64.03(Tête8) Fe :64.03(SH54) Prof :0.86m
SH53 Vanne martelière T :65.08 Fe :60.57(Relevage1) Fe :60.57(Tête7) Prof :4.50m
SH54 regard de dissipation T :64.91 Fe :64.06(SH52) Fe :64.06(Relevage1) Prof :0.85m
Tête8 Rejet dans noue existante T :64.55 Fe :63.50(SH52) Prof :1.05m
DEP50 FOSSE Fe :63.99(DEP51) Prof :0.00m
DEP51 FOSSE Fe :63.53(DEP50) Prof :1.00m
R22 T :64.46 Fe :60.17(R7) Fe :63.50(R18) Prof :4.29m Equipement: - Pompe de relevage > Ht de relevage: 4.20 m
Ø800 135A 0.3%-->
Ø1000 135A 0.3%-->
Ø200 PVC CR8 EU 1.0%-->
Ø400 PVC CR8 EP 0.5%-->
Ø315 PVC CR8 EP 1.5%<--
Ø250 PVC CR8 EP 1.5%<--
PEHD EU 0.0%<--
Fossé Fossé 1.3%-->

PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : PTF Plateforme 64.87
Altitude de remplissage : 63.38m

Résultats
Volume de remplissage : 3405.848
Surface de remplissage : 1696.34
Hauteur maximum de remplissage : 2.61m
Altitude de remplissage : 63.38m

PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : PTF Plateforme 64.87
Altitude de remplissage : 65.17m

Résultats
Volume de remplissage : 4.580
Surface de remplissage : 52.34
Hauteur maximum de remplissage : 0.20m
Altitude de remplissage : 65.17m

PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : PTF Plateforme 64.87
Altitude de remplissage : 62.98m

Résultats
Volume de remplissage : 710.573
Surface de remplissage : 1136.91
Hauteur maximum de remplissage : 0.71m
Altitude de remplissage : 62.98m

CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT
LOGISTIQUE FROID
ZAC DE CHAMPS ALBERT
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRES
COMMUNE DE LA CRECHE 79260

MAITRE D'OUVRAGE
10, Rue BEFROY
92200 Neuilly-Sur-Seine
Tel. +33 (0)1 47 47 05 46
www.argan.fr
ARGAN
Loueur-développeur d'entrepôts PREMIUM

PROMOTEUR
63 Quai Charles de Gaulle
CS 50112
69463 Lyon Cedex 06Tél : +33 (0)4 37 420 420
Fax : +33 (0)4 72 44 30 29
www.aprc.fr

BUREAU DE CONTRÔLE
BTP CONSULTANT

ARCHITECTE
161 bis Rue de Vaugirard
75015 Paris
tel : +0033 0970755280
www.A26-ARCHITECTES.COM

SPS
BTP CONSULTANT

EMETTEUR
ZA de La Plaine
87 220 BOISSEUIL
Tel: 05.55.08.21.91
Fax: 05.55.08.22.09
Email: caillaudtp@wiame.fr

EXECUTION

PLAN RESEAUX HUMIDES

DATE	MODIFICATION	DESSINE PAR	VALIDE PAR	INDICE
20/05/19	Modification DEP locaux techniques	B.ROJEWSKI		I
23/04/19	Ajout branchement EU - déplacement RVept4	B.ROJEWSKI		H
04/04/19	Ajout DEP toiture - déplacement branchement EU hors des piétonniers	B.ROJEWSKI		G
11/03/19	Modification des DEP toiture	B.ROJEWSKI		F
04/02/19	Modification des DEP toiture, volume cuve EPt et surverses des bassins	B.ROJEWSKI		E
24/01/19	Recalcul du volume des basins	B.ROJEWSKI		D
11/01/19	déplacement séparateur hdrocarbure en sortie de bassin	B.ROJEWSKI		C
19/12/18	Décalage des EP toiture / poteaux - modification EU (refoulement)	B.ROJEWSKI		B
18/11/18	Création Document	B.ROJEWSKI		A

NOM DE FICHIER :

SECTEUR: LG
ECHELLE : 1/250

AFFAIRE	BATIMENT		PHASE		LOT		TYPE	NIVEAU	N° D'ORDRE	INDICE
17580	Z	-	EXE	-		-	P	01	02	I

Ce plan propriété de CAILLAUD TP, est strictement confidentiel et ne peut être copié ou diffusé sans autorisation écrite